

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 (Stand 05/14),

Das Fernwärmeversorgungssystem

Nahwärmenetz Seeth-Ekholt - B-Plan 6 der Stadtwerke Elmshorn

wurde durch die

GENEFF - Gesellschaft für Energie-Effizienz mbH

auf Grundlage der im Zertifizierungsbericht¹ genannten
Basis von Planungsdaten (Stromgutschriftsmethode).

geprüft und nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 - Teil 1
folgendermassen bewertet:

Primärenergiefaktor des Fernwärmeversorgungssystems: $f_{P,FW} =$ **0,64**

Diese Bescheinigung ist ausgestellt für einen Zeitraum von **7 Jahren**
und gültig bis zum **30. September 2026**

Hamburg, 30.09.2019

Ort, Datum



Dipl.-Ing. Sven Grimpe, MBA

f_P- Gutachter-Nr. FW 609-332

BAFA - Berater-Nr. 202 622

¹ Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für
das Fernwärmesystem Neubaugebiet Kehdinger Heimat, AFS GmbH Hamburg, 30.09.2019