

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 (Stand 05/14),

Das Fernwärmeversorgungssystem

Nahwärme Wenzel-Hablik-Straße der Stadtwerke Elmshorn

wurde durch die

GENEFF - Gesellschaft für Energie-Effizienz mbH

auf Grundlage der im Zertifizierungsbericht¹ genannten
Basis von Planungsdaten (Stromgutschriftsmethode).

geprüft und nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 - Teil 1
folgendermassen bewertet:

Primärenergiefaktor des Fernwärmeversorgungssystems: $f_{P,FW} = 0,60$

Diese Bescheinigung ist ausgestellt für einen Zeitraum von 7 Jahren
und gültig bis zum 23. Januar 2027

Hamburg, 23.01.2020

Ort, Datum



Dipl.-Ing. Sven Grimpe, MBA

f_p- Gutachter-Nr. FW 609-332

BAFA - Berater-Nr. 202 622

¹ Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für

das Fernwärmesystem der Nahwärme Wenzel-Hablik-Straße

Hamburg, 23.01.2020